




SZOLNOKI TANKERÜLETI KÖZPONT

Szolnoki Tankerületi Központ KLIK/103/4066-19/2017. (.....) számú szabályzata

A Szolnoki Tankerületi Központ Tűzvédelmi szabályzata

Készítette:

Szolnok, 2017. június „15.”


.....
Szutorisz-Szügyi Csongor
tankerületi igazgató
Szolnoki Tankerületi Központ



A Szolnoki Tankerületi Központ jelen Szabályzatát az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 9. pontjában biztosított középírányítói hatáskörömben eljárva, a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás 40. §-a alapján jóváhagyom:

Budapest, 2017. június „30...”


.....
dr. Solti Péter
elnök
Klebelsberg Központ





I. A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZAKMAI FEJEZETEI

Fejezet címe	Érvényesség
A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi szabályozás	✓
A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok és előírások	✓
A tűzvédelmi berendezések használatára vonatkozó szabályozás	✓
Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályozása	✓
A tűzvédelmi oktatás és képesítés rendjének szabályozása	✓
A munkavállalók – tűz esetére vonatkozó – feladatainak szabályozása	✓
A tűzriadó terv	✓
A tűzvédelmi bírság	✓

II. MUNKÁLTATÓI TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei¹ alapján a

Szolnoki Tankerületi Központ

jelen Tűzvédelmi szabályzatában rögzíti a munkáltatóra és munkavállalókra vonatkozó, a tüzek megelőzését valamint a tüzesetek során elvárt intézkedést, közreműködést szolgáló eljárásokat, feladatokat.

A szabályozás célja, hogy betartásával biztosított legyen

- az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése
- a tüzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás
- a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételei.

A Tűzvédelmi szabályzat

- személyi hatálya kiterjed: A Tankerületi Központ minden munkavállalójára, szerződéses és egyéb jogviszony alapján, vagy annak érdekében munkát végzőkre. Betartása és betartatása mindenki számára kötelező érvényű.
- tárgyi hatálya kiterjed: A Tankerületi Központban végzett tevékenységek összességére, a tulajdonában és birtokában lévő munkaeszközökre.
- területi hatálya kiterjed: A Szolnoki Tankerületi Központ székhelyére
Szolnok, Tiszaletti sétány 14.
- időbeli hatálya: kiadásától visszavonásig.

Szolnok, 2017. május 10.

Szutorisz-Szügyi Csongor
tankerületi igazgató

¹ 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

III. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLY		
száma	címe	utolsó módosítása
1996. évi XXXI. Törvény	A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról	2015. évi CXX. törvény
259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet	A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról	300/2014. (XII.5.) Kormányrendelet
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet	A tűzvédelmi szabályzat készítéséről	4/2015. (II. 27.) BM rendelet
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet	Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról	-
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet	A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről	4/2015. (II. 27.) BM rendelet
1999. XLII. törvény	A nemdohányzók védelméről	2013. évi CXXXIII. törvény
2011. évi CXXVIII. törvény	A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról	2012. évi XXXVI. törvény
2012.évi XC. törvény	A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról	58/2013. (X. 11.) BM rendelet
9/2015. (III. 25.) BM rendelet	A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről	-

IV. ALAPFOGALMAK

Ezen szabályzat alkalmazásában:

TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT	Jogszámban meghatározott munkáltatói feladatok teljesítése érdekében - munkaviszonyban, vagy polgárjogi szerződés alapján (külső szolgáltatás útján) - foglalkoztatott, megfelelő képesítéssel rendelkező személy (tűzvédelmi szakember).
TŰZVÉDELMI KOORDINÁTOR	A munkáltató által kijelölt - a tűzvédelmi feladatok ellátásában közreműködő - a tűzvédelmi megbízott munkáját segítő, vele kapcsolatot tartó munkavállaló.
ALAPRENDELTESET	A kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, amely lehet a) ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, d) tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, e) vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése.
ALAPTERÜLET	A gépek és a berendezések esetében, ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület.
ÁTMENETI VÉDETT TÉR	A tartózkodás helye szerinti építményszinten kialakított helyiség, helyiségcsoport vagy tér, amely kialakításával tűz esetén az oda menekülő vagy menekített személyek biztonságát átmenetileg, a mentés végrehajtásáig biztosítja.
BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS	Az építményben, szabadterén elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést (tűzoltóság értesítése, tűzszakasz-határon elhelyezett ajtók csukása, oltóberendezések indítása stb.) önműködően végző berendezés.
BIZTONSÁGI JEL	Meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli,
ÉPÍTMÉNY	Olyan ideiglenes vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal való egybeépítés (alapozás) révén, vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlan). A talajtól elválasztva eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná

	válik.
ÉPÜLET	Olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, időszakos vagy időnyjellegű tartózkodás, használat feltételeit biztosítja.
HATÉKONY SZELLŐZTETÉS	Ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20 %-át.
HELYISÉG	Minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér.
KÖZÖSSÉGI RENDELTETÉS	lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásinak nem minősülő rendeltetés
LÉTESÍTMÉNY	Egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége.
KOCKÁZATI EGYSÉG	Az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos mértékben és módon veszik figyelembe.
MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI OSZTÁLY	Az építmény, az önálló épületrész egészére vonatkozó besorolás, amely megegyezik a kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbbal.
MÉRTÉKADÓ TŰZSZAKASZ	Szabadtéren, vagy létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő tűzszakasz alapterülete.
MŰSZAKI MENTÉS	Természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről – a rendelkezésre álló, ill. az általa igénybe vett eszközökkel – végzett elsődleges beavatkozási tevékenység.
ROBBANÁSVESZÉLYES ÁLLAPOT	a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott.
SZABADTÉR	Helyiségnek nem minősülő térség, ahol termelést, raktározást, vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek.
TALAJSZINT ALATTI HELYISÉG	Az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepcsatlakozási vonal alatt helyezkedik el.
TŰZ (TŰZESET)	Az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.
TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS (TOVÁBBIAKBAN: TŰZVÉDELEM)	A tüzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.
TŰZMEGELŐZÉS	A tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.
TŰZOLTÁSI FELADAT	A veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések

megtétéle, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZ, FELSZERELÉS	Az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére, és a tűzkár csökkentésére, a tűz megakadályozására alkalmazott berendezés, illetve a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelés.
TŰZTÁVOLSÁG	Az építmények, szabadtéren tárolt anyagok függőleges vetületei, illetve az épületek homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság.
TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV	Olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető.
TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ	Tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum.
TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY	Az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi,
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG	Az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.
TŰZSZAKASZ	Az építmény, szabadterület tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű tűzgátló szerkezetek, jogszabályokban, nemzeti szabványban előírt tűztávolságok választanak el
VESZÉLYESSÉGI ÖVEZET	A helyiségben vagy a szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.

V. AZ INTÉZMÉNY TŰZVÉDELMI SZERVEZETE

	Tankerület igazgató	Tűzvédelmi megbízott	Tűzvédelmi koordinátor	Munkavállalók
A tűzvédelmi szervezet létrehozása	D	V	E	E
A tűzvédelmi szervezet irányítása	T	D, V	V	E
A tűzvédelmi szervezet működtetése	T	D, V	V	V, E
A tűzvédelmi szervezet ellenőrzése	D	V	E	E
A tűzvédelmi szervezet fejlesztése	D	V	E	E

Jelmagyarázat:

Dönt a végrehajtásról – D

Végrehajtja a feladatot – V

Együttműködik a feladat végrehajtásában – E

Tájékoztatást kap – T

Rendelkezés:

1. A Tankerület Központ tűzvédelmi megbízottra vonatkozó feladatait polgárjogi szerződés alapján a Tisza Park Kft látja el.
2. A Tankerület Központ tűzvédelmi koordinátorra vonatkozó feladatait munkajogi szerződés alapján a feladattal megbízott műszaki ügyintéző látja el.
3. A tankerületi igazgató gondoskodik arról, hogy a tankerületi központhoz tartozó összes köznevelési intézmény köteles megalkotni a saját tűzvédelmi szabályzatát, ami tartalmazza az adott köznevelési intézmény speciális tűzvédelmi szabályait is.

V. 1. TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ÉS FELADATAIK

1. Tankerület igazgató feladatai és hatásköre

- Az intézmény tűzvédelmi feladatait szabályozó Tűzvédelmi szabályzatot köteles kiadni
- Intézkedik a Tűzriadó terv elkészítésére
- Megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.
- Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatásához, továbbá a tűzvédelmi eszközök, felszerelések stb. beszerzéséhez, javításához stb. szükséges pénzügyi fedezet biztosítva legyen
- Azt a munkavállalót, aki figyelmeztetés ellenére sem tartja meg a tűzvédelmi előírásokat, a munkavégzéstől köteles eltiltani és fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezni.

2. PAE Campus épület üzemeltetőjének feladatai és hatásköre

- Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott tűzvédelmi ellenőrzésen
- Biztosítja, hogy területén a tűzoltóságok helyismereti és tűzoltási gyakorlatokat tarthassanak.
- Figyelemmel kíséri az épületben lévő elektromos, villámvédelmi, gáztüzelésű berendezések, kémények stb. időszakos felülvizsgálatának szükségességét. A felülvizsgálat során feltárt hiányosságokat az üzemeltetőnek jelenti. A felülvizsgálatokról, ill. a hiányosságok megszüntetéséről a szükséges dokumentumokat köteles megőrizni.
- Figyelemmel kíséri az épületben lévő tűzvédelmi felszerelések (fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzgátló ajtók, tűzjelző berendezések) felülvizsgálatát és karbantartását
- A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a rendeltetés megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni (Jász-NagyKun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 5000 Szolnok József Attila út 14. tel.: 06 56/421-100).
- A közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén köteles a munkát leállítani mindaddig, amíg a veszélyt el nem hárították!
- Azt a munkavállalót, aki figyelmeztetés ellenére sem tartja meg a tűzvédelmi előírásokat, a munkavégzéstől köteles eltiltani és fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezni.

3. Tűzvédelmi koordinátor feladatai és hatásköre

- Ellenőrzi a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartását.
- Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott tűzvédelmi ellenőrzésen.
- Folyamatos kapcsolattartás a Központ tűzvédelmi megbízottjával és az épület üzemeltetőjével.
- Bármilyen tűzvédelmet érintő kérdésben – pl.: átépítési igény – egyeztet az üzemeltetővel.

4. Tűzvédelmi megbízott feladatai és hatásköre

- Elkészíti a Tűzvédelmi szabályzatot, ha szükséges a módosításokat elvégzi
- A dolgozók munkába állás előtti és éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása
- Tűzvédelmi szaktevékenységi feladatok ellátása (pl.: tájékoztatás jogszabályi változásról)

- Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott tűzvédelmi ellenőrzésen
- Feltárt hiányosságok esetén intézkedik a Tankerületi igazgató által meghatározottak szerint
- Szakirányú szakmai bejárások végzése, feljegyzések készítése
-

5. Munkavállaló feladatai és hatásköre

- Köteles a tűzvédelmi oktatáson részt venni
- Munkaterületére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni és betartani
- A tűzjelzés módjait megismerni, a tűzvédelmi eszközök kezelését megtanulni
- Köteles a tűzvédelemmel kapcsolatos rendellenességet közvetlen a munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni
- Munkahelyén a munka befejeztével az előírt rendet biztosítani
- Tűz esetén közreműködni a személyek, anyagi javak mentésében
- A tűzoltásban, mentésben életkortól, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni

VI. RÉSZLETES SZABÁLYOZÁS

VI. 1. A LÉTESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A létesítmények, építmények, valamint a technológiai rendszerek megvalósításával, fejlesztésével összhangban gondoskodni kell a - jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott - tűzvédelmi követelmények megtartásáról.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 1. 1. Tüzelő- és fűtőberendezések

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.

Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.

A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályú) anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.

A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezés esetén az iskolai ellátás nyújtására szolgáló önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő szén – monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles, amennyiben a tüzelőberendezés közösségi térben vagy vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben van.

Felelős: épület üzemeltető

VI. 1. 2. Csatornahálózat

Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

Felelős: munkavállalók

VI. 1. 3. Villamos berendezés

A létesítmény, építmény villamos berendezéseit nemzeti szabványok szerint kell használni és felülvizsgálni.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik:

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy

szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatánapig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

A villamos berendezések szerelését, javítását, karbantartását csak villamos szakember végezheti.

Felelős: épület üzemeltető

Dokumentum: „Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések
időszakos felülvizsgálatát minősítő irat”

VI. 1. 4.

Villámhárító berendezés (Nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálata)

A villámhárító berendezésnek a villámcsapás felfogására, a villámáram levezetésére és a fölben való szétosztására szolgáló része, amely felfogóból, levezetőkből és földelésből áll.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik tűzvédelmi szempontból:

a) 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, és

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatánapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenőrzés, felülvizsgálat vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Felelős: épület üzemeltető

Dokumentum: „Villámvédelmi berendezés időszakos
felülvizsgálatát minősítő irat”

VI. 1. 5. Tűzgátló ajtók

A tűzgátló és füstgátló ajtók önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell.

A tűzszakasz-határon lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakasz-határ! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

Felelős: épület üzemeltető

Dokumentum: Tűzvédelmi üzemeltetési napló

VI. 1. 6. Oltóvíz biztosítása

A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. Az oltóvizet, épületben lévő fali és közterületi tűzcsapok biztosítják.

VI. 1. 7. Tűzoltási út, terület és egyéb utak

A menekülésre számításba vett közlekedőkben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

Felelős: tűzvédelmi koordinátor, munkavállalók

VI. 2. A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A munkavégzés illetve ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb tevékenység során fokozottan ügyelni kell a tűz megelőzést szolgáló intézkedések betartására, betartatására. A szabályzás a legminimálisabb követelményektől (lásd dohányzás, szellőztetés) a legspeciálisabb előírásokig (éghető anyagok tárolása, ellenőrzés) tartalmazza a munkavállalók által betartandó elvárásokat.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 2. 1. Használati szabályok

Az építményt, építményrészt, csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A használatot, a tárolást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

A helyiségből, a készülékről a tevékenység során keletkezett tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

A közmű nyitó- és zárószerkezetet jól láthatóan meg kell jelölni.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A fűtőberendezés valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Felelős: munkavállalók

VI. 2. 2. Tevékenység közben és annak befejezése utáni ellenőrzés

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A munkahelyeken a tevékenység befejezése után minden esetben ellenőrizni kell:

- a munkaidő utáni kötelező mértékű takarítást,
- a gyúlékony anyagok eltávolítását,
- a közlekedési utak, vészkijáratok szabadon hagyását,
- az áramtalanítás végrehajtását,
- a vízcsapok, közművek elzárását,
- az anyagok előírás szerinti tárolását,
- a tűzoltó készülékek, berendezések, vízforrások hozzáférhetőségét.

A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

Felelős: munkavállalók

VI. 2. 3. Helyiség elhagyásának biztosítása

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége – nyílászárók kivételével – 1,20 méter.

A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

Felelős: épület üzemeltető, munkavállalók

VI. 2. 5. Dohányzás

A tüzek keletkezésének okai között jelentős szerephez jut a dohányzás, ezért rendkívül fontos a dohányzás tűzvédelmi szabályainak megismerése és megtartása.

Égő dohánytermék, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat.

A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.

Az intézmény területén a dohányzás tilos!

Felelős: tankerületi igazgató

Dokumentum: vezetői utasítás

VI. 2. 6. Gépi berendezés

Kizárólag olyan gép illetve berendezés helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

Felelős: épület üzemeltető, tűzvédelmi koordinátor,
munkavállalók

VI. 3. A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZÁS

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A tűzveszélyesség mértéke, valamint a tevékenység jellege alapján megtervezett és kialakított tűzvédelmi berendezések ismerete, azok használatának hatékonysága jelentősen befolyásolja az esetlegesen bekövetkező tüzesetek által okozott károk mértékét.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 3. 1. Tűzjelző berendezés

Az épületben beépített automata tűzjelző rendszer üzemel. A tűzjelző rendszer meghibásodása esetén a tűzoltóság felé a tüzet, az irodákban lévő fővonalú készülékek mellett, mobiltelefonról lehet, illetve kell jelezni!

Az irodákban a tűzoltóság hívószámát (105) és az egységes segélyhívó számát (112) jól láthatóan fel kell tüntetni.

Felelős: tűzvédelmi koordinátor

A beépített tűzjelző berendezés állandó felügyeletéről és karbantartásáról az épület üzemeltetőjének kell gondoskodnia.

A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell

- a) a berendezés üzemképes állapotát,
- b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
- c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,
- d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,
- e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
- f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.

Az üzemeltető kijelöl egy tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személyt (továbbiakban: felelős személy), és biztosítja az előírt ellenőrzések megtartását, továbbá az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat megszünteti.

Felelős: épület üzemeltető

Dokumentum: Tűzvédelmi üzemeltetési napló

VI. 3. 2. Tűzoltó készülék, tűzvédelmi felszerelés

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- a) az önálló rendeltetési egységekben a rendeltetési egység alapterülete szerint, de legalább szintenként,
- b) ahol a vonatkozó rendelet előírja és
- c) A tűzvédelmi hatóság az (a,b) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

A készenlétben tartónak vagy képviselőjének a tűzoltó készülékeket rendszeresen, de legalább negyedévente ellenőriznie kell.

Felelős: épület üzemeltető

Dokumentum: Tűzvédelmi üzemeltetési napló

VI. 3. 3.

Biztonsági jelek

Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

1. Ennek megfelelően tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

- a) tűzoltó készülékeket,
- b) fali tűzcsapokat
- c) bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat.

2. A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni

- a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
- b) a dohányzás tilalmát és

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetők legyenek.

A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

A kijárat és vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

Felelős: épület üzemeltető

VI. 4. AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 4. 1. Általános szabályzás

Tűzveszélyesnek minősül minden olyan munka, akár állandó, vagy ideiglenes munkahelyen történik, ami hőkifejtéssel, vagy robbanásveszéllyel jár és emiatt környezetére is veszélyes.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – kivétel: ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges – az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

Jogszámban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

Felelős: munkavállalók

VI. 4. 2. Engedély alkalomszerű tűzveszélyes munka végzésére

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti

létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

Ezt az engedélyt a dolgozónak magánál kell tartania és felszólításra az ellenőrzést végzőnek fel kell mutatni.

Felelős: épület üzemeltető

Dokumentum: Engedély alkalomszerű tűzveszélyes munka
végzésére (2. sz. melléklet)

VI. 5. A TŰZVÉDELMI OKTATÁS ÉS KÉPESÍTÉS RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy valamennyi munkavállalója a munka, illetőleg a tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába lépés előtt elsajátítsa, valamint a tűz esetén végzendő feladatát megismerje.

Azok a munkavállalók, akik munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatóak, semmilyen munkát nem végezhetnek.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 5. 1. Munkavállalók oktatása

A munkába lépés előtti, valamint az évente ismétlődő oktatás során az alábbi ismereteket kell elsajátítani:

- munkahely és munkafolyamat tűzvesélyessége,
- megelőző tűzvédelmi rendelkezések,
- tűz esetén követendő magatartás, feladatok végrehajtásának sorrendje,
- tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek használata,
- menekülési útvonalak, módok,
- munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi feladatok,
- tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei.

Az oktatást dokumentálni szükséges

Felelős: tűzvédelmi megbízott

Dokumentum: Oktatási napló (1. sz. melléklet)

VI. 6. A MUNKAVÁLLALÓK - TŰZ ESETÉRE VONATKOZÓ - FELADATAINAK SZABÁLYZÁSA

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

Az esetlegesen bekövetkező tűz esetén gyorsan és határozottan kell intézkedni és viselkedni. Mindenkinek ismernie kell a tűzjelzéssel, tűzoltással és a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 6. 1. Tűzjelzés

Minden esetben, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak (105, 112), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek (107) vagy a mentőszolgálatnak (104), illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának jelezni.

Tűzjelzéskor a tűzoltóságnak az alábbiakat kell jelenteni:

- A tüzeset, káreset pontos helye, címe,
- Emberélet van-e veszélyben,
- Mi ég, mi van veszélyeztetve,
- Mekkora a káreset nagysága,
- A jelző személy neve, a hívásra használt telefonkészülék hívószáma.

A tűzjelzésre – ha arra szükség van – a távbeszélő készülékeket idegenek részére is ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre kell bocsátani.

Az épületben tartózkodók riasztása tűzjelző rendszer beüzemelésével történhet.

Felelős: munkavállalók

VI. 6. 2. Azonnali teendők tűz esetén

Tűz esetén a biztonsági szolgálat feladata áramtalanítani a helyiségeket, épületet és a gázellátást megszüntetni.

A tűzoltást haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, eszközökkel, berendezésekkel, anyagokkal.

Az életveszélyben lévő személyek mentését haladéktalanul meg kell kezdeni, ezzel egyidejűleg az anyagi kár csökkentése érdekében a tárgymentést is végre kell hajtani a lehetőségekhez mérten.

A tüzeset helyszínére érkező Hivatasos Tűzoltók vezetőjét a munkahelyi vezető köteles az addig végzetekről tájékoztatni, és a tűzoltók vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani.

Felelős: munkavállalók

VI. 6. 3. Bejelentési kötelezettség

Olyan tüzet, amelyet a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltottak, illetve emberi beavatkozás nélkül megszűnt, be kell jelenteni a hivatásos tűzoltó parancsnokságnak késedelem nélkül és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változtatlanul meg kell őrizni.

Felelős: munkavállalók

VI. 7. A TŰZRIADÓ TERV

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A munkavállalók tűzjelzésre, tűzoltásra és műszaki mentésre vonatkozó feladatait – ahol jogszabály előírja – Tűzriadó tervben kell meghatározni, hogy az esetlegesen előforduló tűz esetén mindenki szervezetten és pánikmentesen viselkedjen.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA:

VI. 7. 1. Tűzriadó terv

A Tűzriadó terv az alábbiakat tartalmazza:

- Tűzjelzés módjának meghatározása;
- A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény elhagyásának módja;
- A tűz esetére vonatkozó tennivalók (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, áramtalanítás, stb);
- A főbb veszélyforrások megnevezése (utalással a védekezési szabályokra);
- A létesítmény helyszínrajza, szükség szerint a szintenkénti alaprajzai a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, központi elzárók és a vízszerezési helyek megjelölésével.

Felelős: tűzvédelmi megbízott

Dokumentum: Tűzriadó terv (3. sz. melléklet)

VI. 7. 2. Tűzriadó terv végrehajtása

A Tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét dokumentálni szükséges.

Felelős: tűzvédelmi koordinátor

Dokumentum: jegyzőkönyv

VI. 7. 3. Tűzriadó terv elhelyezése

A Tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

Az épület közösségi terein ki kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad.

Felelős: tűzvédelmi koordinátor

Dokumentum: -

VI. 8. A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG

A tűzvédelmi hatóság a jogszabály² 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

² 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet II. fejezet

VII. MELLÉKLETEK

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Oktatási napló |
| 2. melléklet | Engedély alkalomszerű tűzveszélyes munka végzésére |
| 3. melléklet | Tűzriadó terv |
| 4. melléklet | Helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások |
| 5. melléklet | A tűzvédelmet érintő dokumentumok jegyzéke |

