

Ajánlattevők részére
Tárgy:

- **Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre, valamint**
- **Tájékoztatás az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetés módosításáról**

Tisztelt Gazdasági szereplő!

A **Székesfehérvári Tankerületi Központ**, mint Ajánlatkérő által „Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 intézményének infrastrukturális fejlesztése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során **kiegészítő tájékoztatáskérés** érkezett be, melyre Ajánlatkérő képviseletében eljárva **az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk** a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján:

I. A tárgybeli közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett be az alábbi kérdésekkel, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

Sorsz.	Kérdés	Válasz
Bakonycsérnye (Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 1. rész: A Bakonycsérnyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése)		
1.	„Költségvetés organizáció 2. tétel (utolsó): "guruló állvány, kosaras autó ereszcsonna szereléséhez, deszkázat készítéséhez. 1klt." Véleményünk szerint a homlokzat teljes beállványozása szükséges a munkafolyamatok elvégzéséhez, ehhez homlokzati négyzetméter megadására lenne szükség a költségvetésben.”	Költségvetés módosításra került. Teljes beállványozás került kiírásra homlokzati négyzetméter megadásával Zsaluzás és állványozás fül 1.-es tétel.
2.	„Költségtérítés 2. tétel: "Érintésvédelmi felülvizsgálat és minőségi irat készítése 1 db" Kérdésünk: Mit kell felülvizsgálni? Teljes épületet vagy csak egy részét?”	Tekintettel a tetőhéjazatcserére új villámvédelem kialakítása szükséges (Bádogozás fül 11.-es tétel) az új rendszer villámvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések 3. tétel) illetve érintésvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések fül 2.-es tétel) szükséges.
3.	„Elektromos munkák 1. tétel: "Műanyag vezetékcsatorna, falon kívül szerelve, szükséges dugalj és gyengeáramú szerelvények beépítésével, hálózat kiépítésével nyelvi laborban 1 klt." Folyóméterek, darabszámok és anyagtipusok hiányában fenti tételt nem tudjuk beárzni.”	Költségvetés módosításra került. Az Elektromos munkák fül 1. tétel részletezésre került.
4.	„Műleírás 5. oldal: "Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján az ajánlatadáskor, illetve a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell!" Helyszíni bejárás hiányában az ellenőrzéseket nem tudjuk elvégezni.”	Műszaki leírás javítva "Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell!"

5.	„Műleírás 7. oldal: "Bontási munkák megkezdése előtt szükséges a tetőn lévő napkollektoros rendszer leszerelése" Fenti tétel a költségvetésben nem szerepel.”	A tetőn jelenleg nincs napkollektoros rendszer a műszaki leírás javításra került.
6.	„Műleírás 7. oldal: "Új rétegrend acél cserepeslemez sötétbarna színben" A költségvetésben trapézlemez szerepel.”	Cserepeslemezfedés készül sötétbarna színben, költségvetés módosításra került. Tetőfedés fül 2. tétel. Költségvetés és műszaki leírás összhangba került.
Bodajk <i>(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 3. rész: A Bodajki Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése)</i>		
7.	„Műleírás: Padlásfödémén kőzetgyapot hőszigetelés van ezt véleményünk szerint megvédeni nem lehet, a kivitelezés idejére bontani kell és újra visszahelyezni, ez a költségvetésben nem szerepel.”	Költségvetés kiegészült a meglévő padlásfödém hőszigetelés bontásával, visszahelyezésével. Költségvetés Ácsmunka fülön 6. tétel.
8.	„Műleírás 5. oldal: "Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján az ajánlatadáskor, illetve a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell!" Helyszíni bejárás hiányában az ellenőrzéseket nem tudjuk elvégezni.”	Műszaki leírás javítva "Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell!"
9.	„Műleírás 6. oldal: Védőtető és kerítés építése szerepel. A költségvetésben sem a védőtetőre, sem a kerítésre vonatkozó tétel nincs.”	„A bontási munkákhoz különböző ideiglenes szerkezeteket kell alkalmazni a munkavégzők és a környező létesítmények védelme érdekében. Ezek közé tartoznak az ideiglenes támaszok, állványzatok, porfogó hálók, kerítések, védőtetők.” Állványzat kiírásra került. Továbbá kiegészítettük a költségvetést védőtető építésével, egyéb ideiglenes szerkezet nem szükséges. Zsaluzás és állványozás fül 1., 2. tétel.
10.	„Műleírás 9. oldal: Állapotfelmérést kell készíteni. A költségvetésben erre vonatkozó tétel nincs.”	Költségvetés kiegészült állapotfelmérés készítéssel. Költségtérítések fül 5. tétel.
11.	„Költségvetés, költségtérítés 2. tétel: "Érintésvédelmi felülvizsgálat és minőségi irat készítése 1 db" Kérdésünk: Mit kell felülvizsgálni? Teljes épületet vagy csak egy részét?”	Tekintettel a tetőhéjazatcserére új villámvédelem kialakítása szükséges (Bádogozás fül 11.-es tétel) az új rendszer villámvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések 3. tétel) illetve érintésvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések fül 2.-es tétel) szükséges.
Tác <i>(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 13. rész: A Gorsium Általános Iskola (Tác) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése)</i>		
12.	„Műleírás: Horganylemez fedés szerepel. A költségvetésben LINDAB trapézlemez.”	A műszaki leírás javításra került. A műszaki leírás összhangba került a műszaki leírással.
13.	„Műleírás: Lebontott villámvédelem kerül visszaépítésre. Tervek hiányában csak fotók állnak rendelkezésre, melyen a jelenlegi villámvédelem nem látszik.”	A műszaki leírás javításra került. Tekintettel a tetőhéjazatcserére új villámvédelem kialakítása szükséges (Bádogozás fül 11.-es tétel) az új rendszer villámvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések 3. tétel) illetve érintésvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések fül 2.-es tétel) szükséges. Műszaki leírás javításra került.

14.	„Műleírás: Tanteremben PVC burkolat szerepel. A költségvetésben parketta szerepel.”	A költségvetés módosításra került. Hideg és melegburkolat készítés fülön 4., 5. tétel. A műszaki leírás és költségvetés összhangba került.
15.	„Műleírás 5. oldal: Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján az ajánlatadáskor, illetve a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell!” Helyszíni bejárás hiányában az ellenőrzéseket nem tudjuk elvégezni.”	Műszaki leírás javítva "Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell!"
16.	„Költségvetés organizáció 2. tétel (utolsó): "guruló állvány, kosaras autó ereszcsonna szereléséhez, deszkázat készítéséhez. 1klt." Véleményünk szerint a homlokzat teljes beállványozása szükséges a munkafolyamatok elvégzéséhez, ehhez homlokzati négyzetméter megadására lenne szükség a költségvetésben.”	Költségvetés módosításra került. Teljes beállványozás került kiírásra homlokzati négyzetméter megadásával. Zsaluzás és állványozás fül 1., 2. tétel.
17.	„Költségtérítés 2. tétel: "Érintésvédelmi felülvizsgálat és minőségi irat készítése 1 db" Kérdésünk: Mit kell felülvizsgálni? Teljes épületet vagy csak egy részét? Tervek és helyszíni bejárás hiányában a költségvetés mennyiségei nem ellenőrizhetőek.”	Tekintettel a tetőhéjazatcserére új villámvédelem kialakítása szükséges (Bádogozás fül 11.-es tétel) az új rendszer villámvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések 3. tétel) illetve érintésvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések fül 2.-es tétel) szükséges.
Általános kérdések:		
18.	Az esetleges meglévő gyengeáramú rendszerek eszközeinek (pl.: kamera, riasztó, antenna stb.) le- és visszaszerelése a kivitelező feladata? Amennyiben a kivitelező feladata, akkor ezeknek a költségeit hol szerepeltessük?	Kivitelező feladata. Kérnénk a releváns helyszínek esetében a releváns főtevékenység tételéhez költségelni a járulékos költséget. pl.: homlokzathőszigetelés esetén.
19.	Jól gondoljuk, hogy a felújítandó helyiségekben a meglévő erősáramú rendszerek eszközeinek (pl.: kapcsoló, lámpa, mozgásérzékelő stb.) le- és visszaszerelése a kivitelező feladata? Amennyiben a kivitelező feladata, akkor ezeknek a költségeit hol szerepeltessük?	Kivitelező feladata. Kérnénk a releváns helyszínek esetében a releváns főtevékenység tételéhez költségelni a járulékos költséget. pl.: festés esetén.
20.	Az egyes épületek homlokzatán/tetején a meglévő villámvédelmi rendszer részeit (pl.: levezető, felfogó) le- és visszaszerelése a kivitelező feladata? Amennyiben a kivitelező feladata, akkor ezeknek a költségeit hol szerepeltessük?	Azon helyszíneken tekintetében ahol új villámvédelem kialakítása szükséges (Bádogozás fül) az új rendszer villámvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések fül) illetve érintésvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések fül) szükséges.
21.	Ideiglenes villamos vételi helyet a Megrendelő biztosítja? Az elszámolás mérés vagy általány alapú?	Az ideiglenes villamos vételi helyet a Megrendelő biztosítja, általány alapú elszámolás útján.
Vasvári (Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 12. rész: A Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése)		
22.	Az akadálymentesítés munkanem 12. tételében található információs tábla milyen anyagból és milyen méretben készüljön?	Tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése és elhelyezése a bejárat mellett. Az épületben elhelyezett információs táblák jól láthatóak, kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és Braille írással ellátottak, jól észrevehetőek. A

		helyiségek nemzetközi piktogramokkal jelzettek. Tábla a padlószinttől mért 1,20 - 1,60 m között legyen. Az információs táblából 1 db készül. Beltéri kivitelben. Mart műanyag anyagú.
Tác		
<i>(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 13. rész: A Gorsium Általános Iskola (Tác) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése)</i>		
23.	A bádogos munkanemben szereplő valamennyi szerkezet festett acéllemezből készül; kivéve az ereszszegelet, amely horganylemez? Készülhet-e az ereszszegelet is festett acéllemezből?	A költségvetés módosításra került. Bádogozás fül 6. tétel.
24.	Az akadálymentesítés munkanemben található információs tábla milyen anyagból és milyen méretben készüljön?	Tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése és elhelyezése a bejárat mellett. Az épületben elhelyezett információs táblák jól láthatóak, kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és Braille írással ellátottak, jól észrevehetőek. A helyiségek nemzetközi piktogramokkal jelzettek. Tábla a padlószinttől mért 1,20 - 1,60 m között legyen. Az információs táblából 1 db készül. Beltéri kivitelben. Mart műanyag anyagú.
Munkácsy		
<i>(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 10. rész: A Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése)</i>		
25.	Az akadálymentesítés munkanem 12. tételében található információs tábla milyen anyagból és milyen méretben készüljön?	Tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése és elhelyezése a bejárat mellett. Az épületben elhelyezett információs táblák jól láthatóak, kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és Braille írással ellátottak, jól észrevehetőek. A helyiségek nemzetközi piktogramokkal jelzettek. Tábla a padlószinttől mért 1,20 - 1,60 m között legyen. Az információs táblából 1 db készül. Beltéri kivitelben. Mart műanyag anyagú.
Lepsény		
<i>(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 9. rész: A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése)</i>		
26.	Az akadálymentesítés munkanem 12. tételében található információs tábla milyen anyagból és milyen méretben készüljön?	Tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése és elhelyezése a bejárat mellett. Az épületben elhelyezett információs táblák jól láthatóak, kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és Braille írással ellátottak, jól észrevehetőek. A helyiségek nemzetközi piktogramokkal jelzettek. Tábla a padlószinttől mért 1,20 - 1,60 m között legyen. Az információs táblából 1 db készül. Beltéri kivitelben. Mart műanyag anyagú.
Gárdony		
<i>(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 8. rész: A Gárdonyi Géza Általános Iskola (Gárdony) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése)</i>		
27.	Az akadálymentesítés munkanem 8. tételében található információs tábla milyen anyagból és milyen méretben készüljön?	Tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése és elhelyezése a bejárat mellett. Az épületben elhelyezett információs táblák jól láthatóak,

		kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és Braille írással ellátottak, jól észrevehetőek. A helyiségek nemzetközi piktogramokkal jellettek. Tábla a padlószinttől mért 1,20 - 1,60 m között legyen. Az információs táblából 1 db készül. Beltéri kivitelben. Mart műanyag anyagú.
Enying (Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 7. rész: A Batthyányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola (Enying) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése)		
28.	Az akadálymentesítés munkanem 1. tételében található információs tábla milyen anyagból és milyen méretben készüljön?	Tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése és elhelyezése a bejárat mellett. Az épületben elhelyezett információs táblák jól láthatóak, kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és Braille írással ellátottak, jól észrevehetőek. A helyiségek nemzetközi piktogramokkal jellettek. Tábla a padlószinttől mért 1,20 - 1,60 m között legyen. Az információs táblából 1 db készül. Beltéri kivitelben. Mart műanyag anyagú.
29.	A homlokzati hőszigeteléshez szükséges élvédő és lábazati indító profilok nem találhatóak a költségvetés kiírásában. Kérjük pótolni.	A költségvetés kiegészítésre került. Vakolás és rabilolás fül 6., 7. tétel.
Bodajk (Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 3. rész: A Bodajki Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése)		
30.	A bádogos munkanemben szereplő valamennyi szerkezet festett acéllemezről készül; kivéve az ereszszegélyt, amely horganylemez? Készülhet-e az ereszszegély is festett acéllemezről?	A költségvetés módosításra került. Bádogozás fül 6. tétel.

II. Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági szereplőket, hogy a Közbeszerzési dokumentumok I. *Segédlet az ajánlat összeállításához*, II. *Nyilatkozatminták*, III. *Szerződéstervezetek* részei **nem módosultak**, így azok a korábban megküldött (és közzétett) tartalommal érvényesek.

A kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válaszokra figyelemmel az alábbiak szerint módosulnak a műszaki leírások, illetve árazatlan költségvetések.

	A kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válaszokra figyelemmel módosításra került-e	
	a Műszaki leírás?	az Árazatlan költségvetés?
1. rész: A Bakonycsérnyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	<u>Igen</u>	<u>Igen</u>
2. rész: A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	Nem	Nem
3. rész: A Bodajki Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	<u>Igen</u>	<u>Igen</u>
4. rész: A Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	Nem	Nem

5. rész: Az Esterházy Móricz Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola (Csákvár) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	Nem	Nem
6. rész: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Dég) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	Nem	Nem
7. rész: A Batthyányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola (Enying) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	Nem	<u>Igen</u>
8. rész: A Gárdonyi Géza Általános Iskola (Gárdony) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	Nem	Nem
9. rész: A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	Nem	Nem
10. rész: A Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	Nem	Nem
11. rész: A Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	Nem	Nem
12. rész: A Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	Nem	Nem
13. rész: A Gorsium Általános Iskola (Tác) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	<u>Igen</u>	<u>Igen</u>

III. Ajánlatkérő a beérkezett kérdéseket megvizsgálva úgy ítélte meg, hogy **a kérdések megválaszolása** – ami az érintett költségvetések módosításával járt - **a megfelelő ajánlattételhez szükséges**, azonban **a munkaszüneti napok alakulására tekintettel a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre**, így élni kíván a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon **az ajánlattételi határidő meghosszabbításának** lehetőségével.

Fentiek értelmében az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire - az alábbiak szerint **módosítja az ajánlattételi határidőt és így az Ajánlattételi felhívást az érintett pontok vonatkozásában:**

a.) **Az Ajánlattételi felhívás 13. pontja** az alábbiak szerint módosul (a változtatással érintett szövegrész **félkövér, dőlt, aláhúzott** szedéssel kerül feltüntetésre):

„13. Az ajánlattételi határidő
2018. május 3. nap 15:00 óra

**A módosított ajánlattételi határidő:
2018. május 8. 15:00 óra**”

b.) **Az Ajánlattételi felhívás 16. pontja** az alábbiak szerint módosul (a változtatással érintett szövegrész **félkövér, dőlt, aláhúzott** szedéssel kerül feltüntetésre):

„16.) Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Helye:

ALBENSIS Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. II. földszinti irodahelyisége)

Ideje:

2018. május 3. nap 15:00 óra

**Az ajánlatok felbontásának módosított ideje:
2018. május 8. 15:00 óra**

Jelenlétre jogosultak, és az ajánlatok bontásának feltételei: a Kbt. 68. § szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: További információk a jogosultakról Kbt. 68. § (3) bekezdés szerint; további információk a bontási eljárásról Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdések szerint.”

Az Ajánlattételi felhívás a fentiekben túl **nem módosult.**

Ajánlatkérő a fentiek szerint módosított Ajánlattételi felhívást és a Közbeszerzési dokumentumok részét képező módosítással érintett Műszaki leírásokat és Árazatlan költségvetéseket jelen válaszával együtt, **egyidejűleg megküldi** minden ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére és az Ajánlattételi felhívásban foglaltakkal megegyező helyen **közvetlenül elektronikusan is elérhetővé teszi.**

Kérjük, a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is vegyék figyelembe az ajánlatuk elkészítésekor. A kiegészítő tájékoztatás figyelmen kívül hagyása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Székesfehérvár, 2018. április 27.

dr. Czink Henrietta
Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
lajstromszám:00696

Tisztelettel:



dr. Czink Henrietta
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00696