



A Váci Tankerületi Központ 26/2017. (VI.30.) szabályzata

A Váci Tankerületi Központ Tűzvédelmi Szabályzata

Készítette: Barazutti Ferenc tűzvédelmi főelőadó

Vác, 2017. június 30.

Verebélyi Ákos

tankerületi igazgató

Váci Tankerületi Központ

A Váci Tankerületi Központ jelen Szabályzatát az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 9. pontjában biztosított középirányítói hatáskörömben eljárva, tekintettel a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás 40. §-ában foglaltakra is, jóváhagyom:

Budapest, 2017. *augusztus 24*



dr. Solti Péter

Elnök

Klebelsberg Központ

Tartalomjegyzék:

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. § alapján

I. JOGSZABÁLYOK:	4
II. TŰZVEDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA	5
III. A TŰZVEDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMELYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSEGEI	6
1.) Az intézmény igazgatójának tűzvédelmi feladatai	6
2.) Tűzvédelmi megbízott feladatai	6
3.) Munkavállalók tűzvédelmi feladatai	7
IV. A TŰZVEDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELEPÍTESERE, MŰKÖDESI ES IRÁNYÍTÁSI RENDJERE, VALAMINT A FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK	9
V. AZ EPÍTMENYEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVEDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK	13
1, Dohányzás	13
2, Csatornahálózat	13
3, Tűzoltási út, terület és egyéb utak	13
4, Kazánház tűzvédelmi szabályzata	13
5, Iroda tűzvédelmi szabályzata	13
6, Teakonyha tűzvédelmi szabályzata	15
(Dolgozók részére)	15
7, Öltöző, mosdó használati, tűzvédelmi szabályai	18
8, Közlekedő tűzvédelmi szabályzata	18
9, Pince tűzvédelmi szabályzata	20
10, Udvar tűzvédelmi szabályzata	20
VI. A TEVEKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVEDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK	21
VII. AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVEKENYSÉG VEGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA, ILLETVE ELŐZETES EGYEZTETÉSRE JOGOSULT SZEMELYEK FELSOROLÁSA	22
VIII. A TŰZVEDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ES A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVEDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK	24

Tűzvédelmi szakképesítés (hatályos jogszabály alapján)	25
IX. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZJELZESSEL, TŰZOLTÁSSAL, MŰSZAKI MENTESSEL KAPCSOLATOS FELADATAI	26
1, A tűzjelzés	26
2, A tűzoltás	26
3, Műszaki mentés	26
4, A tűz- vagy káreset észlelése után	27
X. A LETESÍTMENYI TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDESENEK, SZOLGÁLATELLÁTÁSÁNAK, TAGJAI DÍJAZÁSÁNAK SZABÁLYAI	28
XI. A TEVEKENYSÉG HELYSZÍNÉT KEPEZŐ ÉS 50 FŐNEL NAGYOBB BEFOGADÓKEPESSEGŰ HELYISEGET TARTALMAZÓ ÖNÁLLÓ RENDELTETESI EGYSEG VAGY ÖNÁLLÓ RENDELTETESI EGYSEGEN BELÜLI, HELYISEGCSOPORT (EPÍTMENYRESZ) ESETEBEN A - KIÜRÍTESI SZÁMÍTÁSSAL VAGY AZZAL EGYENERTEKŰ MÓDON IGAZOLT - MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓKEPESSEG	29
XII. AZ ELŐZŐ PONT SZERINTI ESETEKBE A MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓKEPESSEGNEK MEGFELELŐ HELYISEGHASZNÁLAT MÓDJA ES FELELŐSEI	30
XIII. A KESZÍTŐ NEVE ES ELERHETŐSEGE, VALAMINT A KESZÍTŐ ALÁÍRÁSA	31
XIV. A MEGELŐZŐ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK MEG NEM TARTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI	32
XV. TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS	33
XVI. TŰZRIADÓ TERV	34
XVII. MELLÉKLETEK	36
1, Engedély Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére	36
2, Külső cég által az intézmény területén végzett tűzveszélyes munkavégzés	37
3, Tűzvédelmi oktatások rendje	39
4, Tűzoltó készülék használata	41

I. JOGSZABÁLYOK:

- Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
- 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
- 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
- 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
- Tűzvédelmi műszaki irányelvek

II. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A tűzvédelmi szabályzat **Váci Tankerületi Központ** területén a tűzvédelmi szabályok, előírások, érvényesüléséért, megtartásáért felelős személy: Tankerületi igazgató.

- 1)A szabályzat hatálya kiterjed a tankerület működési területén végzett valamennyi tevékenységre, tevékenységi területre, valamennyi szerződéses viszonyban álló, ill. munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalójára.
- 2)A szabályzat előírásainak megszegése eljárást vonhat maga után.
- 3)Jelen szabályzat a kiadást követő 30 napon belül az intézményben dolgozó személy/ek valamennyi érintettjével ismertetni kell.
- 4)Ezen szabályzat a Klebelsberg Központ elnökének jóváhagyását követő 5. napon lép hatályba, az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkori érvényben lévő jogszabályok, vonatkozó szabványok, műszaki előírások az irányadóak.

III. A TŰZVEDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMELYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSEGEI

1.) Az intézmény igazgatójának tűzvédelmi feladatai

- Kiadja az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát.
- A létesítmények tűzvédelmére vonatkozóan kiadott utasításban, valamint a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján jár el.
- Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrzi a jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések, megtartását, ill. végrehajtását, mely külső szakértővel kötött megállapodás alapján is végezhető.
- Évente egy alkalommal – bizonylatolt módon – tűzvédelmi szempontú ellenőrzést tart. (És ezt a tankerület felé írásban eljuttatja)
- Rendelkezik arról, hogy az intézmény dolgozói munkábaállás előtt, és legalább évente egy alkalommal a munka és tevékenységi körüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek.
- Minden tüzesetet jelent a tűzoltóságnak akkor is, ha a tüzet időközben eloltották, illetőleg a tűzoltóság beavatkozására nem volt szükség. Tűz esetén gondoskodik arról, hogy a kár színhelye a vizsgálat befejezéséig érintetlenül maradjon.
- Feladata az intézmény területén az alkalmoszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyének kiadása.
- Gondoskodik a tűzvédelmi berendezések, eszközök üzemképességéről, felülvizsgálatuk és karbantartásuk elvégzéséről.
- A hivatásos katasztrófavédelem tűzoltóság által tartott ellenőrzésen (szemle) köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával magát képviseltetni.
- Feladata a intézmény területén bekövetkezett tűzvédelmi helyzetre kiható változásokat bejelenteni, az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat és értelemszerűen gondoskodik azok átvezetéséről, alkalmazásáról az intézmény területén.
- Tűz esetén a jelzésben, tűzoltásban, kárelhárításban köteles jelen szabályzatban rögzített előírásoknak megfelelően tevékenykedni.
- A intézmény vezetője távolléte esetén a intézmény nyitva tartása esetén a intézményben munkát végző személyt bízta meg a tűzvédelmi feladatok ellátásával.
- Gondoskodik arról, hogy a tankerületi központhoz tartozó összes köznevelési intézmény köteles megalkotni a saját tűzvédelmi szabályzatát, ami tartalmazza az adott köznevelési intézmény speciális tűzvédelmi szabályait is.

2.) Tűzvédelmi megbízott feladatai

- Érvényre juttatja a tűzvédelmi előírásokat, azok végrehajtását és megtartását ellenőrzi.
- Folyamatosan ellátja az intézmény, ill. annak létesítményeinek működésével kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat.
- Felelős az intézmény, mint munkaterület tűzvédelmének szakmai irányításáért, megszervezéséért, biztosításáért.

- Részt vesz a létesítmények területén a tűzvédelmi hatóságok bejárásain, (szemle, ellenőrzés, tűzvizsgálat stb.) és felsőbb hatósági ellenőrzéseken.
- Elősegíti az intézmény területén a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását, érvényre juttatását, intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről.
- Gondoskodik a vezetői szemlén, ill. hatósági bejárások alkalmával megállapított hiányosságok soron kívüli megszüntetéséről.
- Azonnal intézkedik az olyan körülmények és okok megszüntetésére, amelyek a tüzesetek kialakulását okozhatják.
- Megszervezi, és folyamatosan ellenőrzi az intézmény létesítményeiben a tűzjelzés, ill. a tűz bejelentés rendjének meglétét.
- Köteles az intézmény vezetőjének a figyelmét felhívni a tűzvédelmi szabálytalanságokra és azok megszüntetése érdekében javaslatot tenni.
- Gondoskodik arról, hogy a dolgozók munkábaállása előtti, és folyamatos évenkénti tűzvédelmi oktatása megtörténjen.
- Közreműködik a tüzesetek körülményeinek felderítése érdekében végzett tűzvizsgálatban. Ennek során biztosítja a helyszínt és a tűz keletkezésére utaló nyomokat.
- Tűz esetén a jelzésben, tűzoltásban, kárelhárításban köteles jelen szabályzat előírásainak megfelelően eljárni.
- Feladatának végzése során az intézmény területén teljes mozgási joggal rendelkezik, tűzvédelmi ügyekben intézkedésre jogosult.
- Előkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a tűzvédelmet szabályozó utasításokat, rendelkezéseket.
- Minden olyan tárgyaláson, értekezleten, ahol az intézménnyel kapcsolatban tűzvédelmi kérdés, vagy tevékenység érdemben tárgyalásra kerül – köteles részt venni.
- Közvetlen tűz vagy robbanásveszély esetén, saját hatáskörében a helyszínen intézkedni köteles.
- Gondoskodik arról, hogy a szabályzatban foglaltakat az intézmény dolgozói rendszeresen tanulmányozzák, elsajátítsák és tevékenységük során azt alkalmazzák.
- A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat, rendeleteket, jegyzőkönyveket, feljegyzéseket összegyűjtve irattartóban köteles tárolni, szükség esetén betekintés céljából az irányító szerv, a tűzvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátani.
- Véleményezési joga van az intézmény területén végzett tűzveszélyes munkálatok engedélyének kiadásakor.

3.) Munkavállalók tűzvédelmi feladatai

- Kötelesek a munkábaállás előtti és éves gyakoriságú ismétlődő tűzvédelmi oktatáson részt venni. Feladatuk az általuk használt azon helyiségek, berendezések áramtalanítása a munkavégzés befejezésekor, amelyeknek nem kell üzemszerűen folyamatosan feszültség alatt lenni.
- Feladata a tűzveszélyes helyzetek megszüntetése, a jelzési kötelezettség teljesítése.
- Tűz esetén a jelzésben, tűzoltásban, kárelhárításban kötelesek jelen szabályzat előírásainak megfelelően tevékenykedni.

- Köteles érvényt szerezni a tűzvédelmi előírásoknak, munkáját úgy végezni, hogy abból tűz ne keletkezzen.
- Feladata az általa felismert, tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetése. A hatáskörében meg nem szüntethető hiányosságok esetén köteles azonnal jelentést tenni vezetőjének, szükség szerint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak.
- Kötelessége ismernie a munkahelyeken elhelyezett tűzoltóeszközök, felszerelések használatát. Megakadályozza, hogy ezeket a berendezéseket rendeltetésüktől eltérő célra használják.
- Figyelemmel kíséri, hogy a közlekedési, kiürítési, menekülési útvonalak, vészkijáratok még átmenetileg sem legyenek eltorlaszoltak.
- Kötelessége tűz esetén a tűzoltást vezető utasításait maradéktalanul végrehajtani.

IV. A TŰZVEDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELEPÍTÉSERE, MŰKÖDESI ES IRÁNYÍTÁSI RENDJERE, VALAMINT A FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az intézmény tűzvédelmi szervezete:

1. Az épület tulajdonosának tűzvédelmi feladatai (Vác Város Önkormányzat)

2. Igazgató

3. Vezetők

4. Vezetők II.

5. Tűzvédelmi szaktevékenységet ellátó szakember, vállalkozó

1. Az épület tulajdonosának tűzvédelmi feladatai (Vác Város Önkormányzat)

1.1. Feladata:

Minden tűzvédelemmel kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozása

Az épületben található fali tűzcsapok, és tűzoltó készülékek karbantartása, javítása

Az épületben található villamos berendezések időszakos felülvizsgálata

Az épület villámvédelmének felülvizsgálata

Menekülési táblák beszerzése, kihelyezése

1.2. Köteles:

Az épület tűzvédelmi eszközeinek finanszírozása.

2. Igazgató felelőssége, kötelessége

a) Felelős

A létesítmény tűzvédelméért.

Az eredményes és hatékony tűzvédelemhez szükséges személyi feltételek biztosításáért.

b) Köteles

Törvényi végrehajtási rendeletekben, szabványokban, szabályzatokban, műszaki irányelvekben foglalt tűzvédelmi követelményeket, előírásokat külön felhívás nélkül végrehajtani, és a végrehajtást ellenőriztetni.

Tűzvédelmi szakhatósági céllenőrzéseken és szemléken részt vesz, vagy az általa kinevezett és megbízott személy jelenlétét biztosítja.

Gondoskodik a megfelelő tűzvédelmi oktatások lebonyolításának feltételeiről, időpontot egyeztetett a tűzvédelmi megbízottal.

A tűzvédelmi szaktevékenységet ellátó személy véleményét tűzvédelemmel kapcsolatos ügyben meghallgatni, intézkedések kiadásába bevonni.

Biztosítani, illetőleg megkövetelni a következetes, megfelelő és az önkéntes jogkövetés elvén alapuló tűzvédelmi fegyelmet.

Szabályzatban, működési, munkaköri leírásban meghatározni a vezetők felelősségi és ellenőrzési jogkörét és kötelezettségét a munkavállalók esetében a munkakörökhöz kapcsolódó konkrét tűzvédelmi feladatokat.

A tűzvédelmi szakhatóság ellenőrzésére hiányosság esetén írásban érdemi választ adni az intézkedésének eredményéről, valamint a jegyzőkönyvben megállapított hiányosságok megszüntetésének végrehajtásáról.

Gondoskodik:

A tüzesetek bejelentéséről. A tüzet okozó hasonló esetek megelőzése érdekében a szükséges intézkedések megtételéről.

Gondoskodik és ellenőrizni köteles azt, hogy a külsős cégekkel az általa kötendő szerződések tartalmazzák a munkájuk idején érvényesítendő tűzvédelmi előírásokat.

A tűzvédelmi feladatok ellátásáról, a hiányosságok megszüntetéséről, valamint a tűzvédelmi eszközök, berendezések stb. célirányos és rendeltetésszerű felhasználásáról.

A költségvetési, felújítási, beruházási éves tervekbe a tűzvédelemmel kapcsolatos (a tűzvédelmi költségvetési tervben szereplő) igények pénzügyi fedezete betervezésre kerüljön.

Biztosítja a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás, továbbképzés és propaganda tevékenység anyagi, pénzügyi és tárgyi feltételeit.

Tűzvédelmi szakfeladatok szakszerű elvégzéséhez külsős szakcéget alkalmaz.

Az intézmény tűzvédelmi hatósági ellenőrzése során megállapított hiányosságok, szabálytalanságok felszámolásáról.

3. Vezetők

Közreműködnek vezetési területükön a dolgozók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tűzvédelmi munkavégzés feltételeinek kialakításában.

A tűzvédelmi szemlén felvett jegyzőkönyvi hiányosságok megszüntetésére meghatározzák a felelősöket, és a megszüntetés határidejét a gazdasági igazgatóval egyeztetik.

A tűzvédelmi és biztonságtechnikai előírás megszegése, mulasztás esetén felelősségre vonást kezdeményezhetnek.

Laboratórium vezetőjének feladata: a tűzvédelmi törvény és a végrehajtási rendeletek értelmében a veszélyes anyagokkal való kísérletek biztonságos lebonyolítása. A veszélyes anyagok tárolása, raktározása valamint az új anyagok esetében azok biztonságos kezelése.

4. Vezetők II.

Az igazgató irányításával végzi feladatát.

Szervezi és irányítja az intézmény tűzvédelmi és biztonságtechnikai tevékenységét.

Intézkedik a tűzvédelmi és biztonságtechnikai jogszabályok belső utasítások betartására, ellenőrzésére és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Gondoskodik az intézményben a korszerű tűzvédelmi módszerek bevezetéséről.

Tűzvédelmi szemléken részt vesz.

Intézi az új belépők előzetes, valamint a munkavállalók éves tűzvédelmi oktatását.

A tűzvédelmi szemlejegyzőkönyvben szereplő hiányosságok megszüntetésére meghatározza a felelősöket és a határidőt. Ellenőrzi a megállapított hiányosságok határidejére való felszámolását.

A tűzvédelemmel kapcsolatos iratanyagokat irattárazza. (Az iratanyagokat 10 évig kell megőrizni.)

A tűzvédelmi szaktevékenységet külsős szakkéggel kötött szerződés alapján végezteti el.

A kötelező és az időszakos villamosbiztonsági és szabványossági vizsgálatokat elvégezteti, a bizonylatokat irattárazza, a feltárt hiányosságokat fontossági sorrendben kijavíttatja és bizonylatolja.

Beruházások, átalakítások esetén a szerződéskötésekben szerepeltetni kell a tűzvédelmi megelőző feladatok érvényesítését.

5. Tűzvédelmi megelőző feladatok ellátása

5.1. Feladata:

Tűzvédelmi berendezések meglétének biztosítása, ellenőrzések megszervezése. Hiányosság esetén intézkedés azok megszüntetésére.

Tűzvédelmi megelőző feladatokhoz javaslattétel megadása.

Tűz esetén a tűzvizsgálatban való részvétel (képviselő) közvetlen kapcsolattartás: gazdasági igazgató (Váci Tankerület)

Tűzvédelmi oktatások lebonyolítása, új belépő munkavállalók részére, valamint az éves újraoktatások elvégzése.

Területi célellenőrzések lebonyolítása. Jogszabály-, szabványváltozás esetén a szükséges módosítások átvezetése.

Ellenőrzi és betartatja a Tűzvédelmi szabályzatnak a beosztott dolgozókra vonatkozó, valamint az üzemeltetési megelőző tűzvédelmi előírásokat.

Részt vesz az intézmény területén tartott helyi és tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen.

Részt vesz a tűzriadó gyakorlatok lebonyolításában.

5.2. Köteles:

A tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben – a cselekmény súlyától függően – felelősségre vonást kezdeményezni,

Az ellenőrzéseken, szemléken megállapított vagy személyesen tapasztalt, tudomására jutott hiányosságokat és szabálytalanságokat írásban jelezni a gazdasági vezető részére.

V. AZ ÉPÍTMENYEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVEDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

1, Dohányzás

A létesítmény területén TILOS a dohányzás. A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól törvény 2. § alapján nyílt térben is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az intézmény területétől számítva 5 méterre lehet.

A dohányzási tilalom érdekében ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen szabványnak megfelelő 4 nyelvű dohányzást tiltó táblával kell jelölni.

2, Csatornahálózat

Éghető gázt, gőzt, vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsonnába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

Abban a létesítményben, ahol szenny- és csapadékvíz éghető folyadékot (gázt, gőzt) tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.

3, Tűzoltási út, terület és egyéb utak

A létesítmény közlekedési és tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolóját, a közűm nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

4, Kazánház tűzvédelmi szabályzata

A tankerület területe nem terjed ki a kazánházra.

5, Iroda tűzvédelmi szabályzata

Intézmény tűzvédelmi vezetője: Igazgató.

Távollétében az általa írásban megbízott személy.

Az irodai szobákban nyílt láng használata szigorúan **TILOS!**

A intézmény területén TILOS a dohányzás. A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól törvény 2. § alapján nyílt térben is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az intézmény területétől számítva 5 méterre lehet.

A dohányzási tilalom érdekében ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen szabványnak megfelelő 4 nyelvű dohányzást tiltó táblával kell jelölni.

A helyiségben nem oda való éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

A berendezések kezelésére karbantartására csak a gyártó által előírt tisztítószerrel szabad használni. Éghető folyadékkal történő munkák esetében egy időben legfeljebb 1 litert szabad a helyiségben tartani, az alábbi megkötésekkel :

- Meg kell akadályozni, hogy a tisztítási folyamat alatt robbanást előidéző körülmény keletkezzen.

- A munkafolyamat alatt 1 db kézi tűzoltó készülék készenlétbe helyezendő.

A berendezéseken karbantartási, javítást csak az arra kiképzett (szakképzett) személy végezhet.

Az iroda helyiségben csak a folyamatos üzemeltetéshez szükséges anyagmennyiség helyezhető el.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó berendezést, - készüléket tűzjelző helyét, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

Az iroda helyiségben csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak. Idegenek csak az igazgató engedélyével léphetnek be.

Az iroda bejárata közelében (folyosón) - jól láthatóan, könnyen hozzá férhetően - tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet a helyéről eltávolítani nem szabad.

Tűzoltó készüléket eltorlaszolni befedni szigorúan tilos!

Tűzoltó készüléket a 54/2014 (XII.5.) BM. Rendelet előírása alapján ellenőrizni kell.

Villamos készüléket, berendezést csak szabványos csatlakozóval ellátott hálózatról szabad üzemeltetni.

A létesítményben csak olyan fűtési rendszer létesíthető illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet.

Tilos a helyiségben Pb. gáz használata (fűtés, melegítés).

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként eltávozó személynek a villamos gépeket, berendezést és egyéb

készüléket ki kell kapcsolnia ill. a villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesíteni kell).

A helyiséget utolsóként elhagyó személynek meg kell győződnie arról, hogy nincs e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot hiányosságot meg kell szüntetni.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért ellenőrzéséért az Igazgató, vagy általa írásban megbízott személy felelős.

6, Teakonyha tűzvédelmi szabályzata (Dolgozók részére)

Intézmény tűzvédelmi vezetője: Igazgató.

Távollétében az általa írásban megbízott személy.

A intézmény területén TILOS a dohányzás. A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól törvény 2. § alapján nyílt térben is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az intézmény területétől számítva 5 méterre lehet.

A dohányzási tilalom érdekében ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen szabványnak megfelelő 4 nyelvű dohányzást tiltó táblával kell jelölni.

A ki- és bejáratokat, közlekedési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Az edényeket, berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést szükség esetén a menekülést ne akadályozzák. Folyamatosan biztosítani kell a megfelelő szélességű (legalább 0.8 m) közlekedési utat.

Tűzveszélyes folyadékot tárolni és felhasználni tilos!

A gázvezetésekről üzemeltetett gázfogyasztó berendezés felállítási, felszerelési helyét úgy kell megválasztani, hogy az hozzáférhető, üzembiztosan kezelhető legyen, környezetét a fejlődő hő ne veszélyeztesse, a légellátás, szellőzés és égéstermék elvezetése biztosítható legyen. A gáztüzelésű berendezéseknél a fő veszélyt a gázvezeték vagy berendezés csatlakozásának tömítetlensége, szivárgás jelenti. Ezért az üzemeltetés során különös figyelmet kell fordítani a csatlakozás, a szelep gáz tömören történő zárására. A tömörségi vizsgálatot nyílt lánggal végezni tilos!

A helyiség légterébe került éghető gáz a levegővel megfelelő arányba keveredve nyílt láng vagy szikra hatására robbanást okozhat.

Gázszivárgás esetén első teendő a szellőztetés, nyílt láng használata, elektromos készülék ki-be kapcsolása szigorúan tilos!

A gázóra előtt főelzáró csapot kell elhelyezni, az elzáró kulcsot állandóan hozzáférhetően kell tartani.

A gázfogyasztó berendezéseket üzemelés közben felügyelet nélkül hagyni nem szabad és a kezelési utasítást a használat során meg kell tartani.

Hiba esetén az üzemelést azonnal meg kell szüntetni, javítást szakemberrel kell elvégeztetni.

Ha egy helyiségben több gáztüzelésű berendezést helyeznek el, abban az esetben minden berendezést külön leágazó fogyasztási vezetékkel kell ellátni és minden leágazó vezetékbe a fővezeték és tüzelő berendezés köré elzárószerkezetet kell építeni, hogy a berendezés gázellátását egyenként is meg lehessen szüntetni.

Csak kifogástalan állapotú elektromos sütő, főző vagy szárítóberendezés alkalmazható.

Az alkalmazott berendezéseket csak a kezelési, használati utasításban rögzítetteknek megfelelően üzemeltethetők, felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad.

Különös figyelemmel kell lenni a sütő- főző olajok, zsírok használatánál a túlhevítés megelőzésére.

Biztonsági szerelvényeket kiiktatni szigorúan tilos!

Elektromos vezeték, kábelt tartószerkezetként (pl. konyharuha szárítás) igénybe venni nem szabad.

A berendezéseket a ráakódott szennyeződéstől (zsiradéktól) szükség szerint meg kell tisztítani.

A helyiség elektromos berendezése mindenkor feleljen meg a vonatkozó szabvány előírásainak, különös tekintettel a túláram és érintésvédelemre.

A folyamatosan üzemelő elektromos berendezéseket (hűtő,) külön áramkörön kell üzemeltetni.

Pb. Gázos sütő, főző vagy szárító berendezés csak akkor alkalmazható ha a csatornaszem vízzáras kivételű, a csatornaszemet megnyitni a berendezés Üzemeltetése alatt nem szabad.

Gázüzemű berendezés begyújtása:

Begyújtani csak a berendezés és környezete és az égéstermék elvezető csatornák átszellőztetése után szabad megkezdeni. Gázcsapot lánggal történő begyújtáskor csak akkor szabad megnyitni, ha a szükséges gyújtóeszköz égő állapotban a begyújtás helyén van. Begyújtani csak a gázláng várható visszacsapódásának irányától oldalra állva szabad.

A főzőberendezést fűtésre használni tilos!

Tűz és robbanás veszélyes anyaggal áztatott ronggyal, vagy más eszközzel tüzelő és fűtőberendezést begyújtani, valamint tisztítani tilos!

A helyiség védelmére 1 db 6kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A konyhát és kapcsolódó helyiségeit utolsóként elhagyó személynek meg kell győződnie arról, hogy nincs-e olyan körülmény ami utólag tüzet okozhat.

A zárás és nyitás rendjét, időpontját írásban dokumentálni kell. (napló)

7, Öltöző, mosdó használati, tűzvédelmi szabályai

Intézmény tűzvédelmi vezetője: Igazgató.
Távollétében az általa írásban megbízott személy.

Az öltözőben nyílt láng használata szigorúan **TILOS!**

A intézmény területén TILOS a dohányzás. A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól törvény 2. § alapján nyílt térben is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az intézmény területétől számítva 5 méterre lehet.

A dohányzási tilalom érdekében ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen szabványnak megfelelő 4 nyelvű dohányzást tiltó táblával kell jelölni.

Az öltöző területén és a fémlemez szekrényekben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

Az öltöző bejárata közelében - jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 db. 6 kg-os Porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet helyéről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

Az öltöző szekrénysorai által kiadott közlekedési utakat teljes szélességben biztosítani kell.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezést a villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesítenie kell).

A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

8, Közlekedő tűzvédelmi szabályzata

Intézmény tűzvédelmi vezetője: Igazgató.
Távollétében az általa írásban megbízott személy.

TILOS A KÖZLEKEDÉSI ÉS MENEKÜLÉSI UTAT MÉG IDEIGLENESEN IS ELTORLASZOLNI. A FOLYOSÓN BIZTOSÍTANI KELL A SZABAD ÁTJÁRÁST.

A közlekedő helyiségben nyílt láng használata szigorúan **TILOS!**

A létesítmény területén TILOS a dohányzás. A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól törvény 2. § alapján nyílt térben is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az intézmény területétől számítva 5 méterre lehet.

A dohányzási tilalom érdekében ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen szabványnak megfelelő 4 nyelvű dohányzást tiltó táblával kell jelölni.

A helyiségben nem oda való éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

A berendezések kezelésére karbantartására csak a gyártó által előírt tisztítószer szabad használni. Éghető folyadékkal történő munkák esetében egy időben legfeljebb 1 litert szabad a helyiségben tartani, az alábbi megkötésekkel :

- Meg kell akadályozni, hogy a tisztítási folyamat alatt robbanást előidéző körülmény keletkezzen.

- A munkafolyamat alatt 1 db kézi tűzoltó készülék készenlétbe helyezendő.

A berendezéseken karbantartási, javítást csak az arra kiképzett (szakképzett) személy végezhet.

Az iroda helyiségben csak a folyamatos üzemeltetéshez szükséges anyagmennyiség helyezhető el.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó berendezést, - készüléket tűzjelző helyét, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

Tűzoltó készüléket eltorlaszolni befedni szigorúan tilos!

Tűzoltó készüléket a 54/2014 (XII.5.) BM. Rendelet előírása alapján ellenőrizni kell.

Villamos készüléket, berendezést csak szabványos csatlakozóval ellátott hálózatról szabad üzemeltetni. Elektromos melegítő (rezsó) alá 8 cm vastag szigetelő anyagot kell elhelyezni.

A létesítményben csak olyan fűtési rendszer létesíthető illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet.

Tilos a folyosón Pb. gáz használata (fűtés, melegítés).

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként eltávozó személynek a villamos gépeket, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolnia ill. a villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesíteni kell).

A helyiséget utolsóként elhagyó személynek meg kell győződnie arról, hogy nincs e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot hiányosságot meg kell szüntetni.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért ellenőrzéséért a iskola igazgató, vagy általa írásban megbízott személy felelős.

9, Pince tűzvédelmi szabályzata

A tankerület területe nem terjed ki a pincére.

10, Udvar tűzvédelmi szabályzata

A tankerület területe nem terjed ki az udvarra.

VI. A TEVEKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVEDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

Általános érvényű tűzvédelmi használati szabályok, előírások

Az épületet és annak helyiségeit csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A létesítmény helyiségeiben, raktáraiban csak a tároló kapacitásának megfelelő mennyiségű árut és anyagot szabad tartani, egyes anyagféleségek további mennyiségi korlátozásait jelen tűzvédelmi szabályzat tartalmazza.

A raktárakból és az irodahelyiségekből a tevékenység során keletkezett éghető hulladékokat folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani és az arra kijelölt helyen kell elhelyezni (Papárhulladék).

Az éghető folyadékok tároló helyeinél a folyadékok csepegését, elfolyását meg kell akadályozni. Az esetlegesen szétfolyt, kiszivárgott vagy kicsepegett anyagot fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni és a felitatott, összegyűjtött vagy felfogott anyagot az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni illetőleg megsemmisíteni (Kémiaszertár).

Valamennyi munkahelyen és a helyiségekben, irodákban és a tanteremben a napi tevékenység alatt folyamatosan, de annak befejezése után kiemelt alapossggal ellenőrizni kell a vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok megtartását és az esetlegesen észlelt szabálytalanságokat haladéktalanul meg kell szüntetni.

A közművek nyitó- és elzáró szerkezetét, valamint a tűzvédelmi berendezések kezelőszerkezeteinek helyét jól láthatóan meg kell jelölni.

Az intézmény nyitvatartási ideje alatt a létesítmény kiürítésére számításba vett kijáratait nem szabad elzárni. Nyitvatartási időben biztosítani kell, hogy a kiüríthetőség a bent tartózkodó létszámnak megfelelően - a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint - állandóan biztosított legyen.

VII. AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVEKENYSÉG VÉGZÉSEHEZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA, ILLETVE ELŐZETES EGYEZTETESERE JOGOSULT SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA

- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre engedélyt adhat:
 - Vác Város Önkormányzata (Épület tulajdonos) -
- Tűzveszélyes tevékenységnek elsősorban a nyílt láng használatával járó munkavégzés (pl.: lánghegesztés stb.) értendő, de ide sorolható minden más könnyen gyulladó vagy tüzet okozó anyaggal végzett munka is.
- Az intézmény területén nyílt láng használatával járó munkát (tevékenységet) csak írásos engedély után szabad végezni.
- Alkalomszerűen tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére az intézmény vezetője illetve az intézmény tűzvédelmi szakembere által megbízott személy jogosult.
- Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység:
 - helyét,
 - időpontját,
 - leírását,
 - a munka végző nevét,
 - a vonatkozó általános és speciális (helyi) tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Az engedélyt két példányban kell kiállítani, amelyből az egyik a munkát végzőnél, a másik az engedélyt kiadónál (láttamozónál) marad.

- A munka befejezését az engedélyezőnek (láttamozónak) be kell jelenteni.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeket kielégítő helyen végezhető.
- Tűzveszélyes tevékenységet csak ott lehet folytatni, ahol az tűz- és robbanásveszélyt nem okozhat.
- Tűzveszélyes tevékenység színhelyén az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltókészüléket vagy eszközt (vízzel telt veder, homok, lapát, stb.) a tevékenységet végző köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző köteles a helyszínt átvizsgálni, hogy nem maradt-e tüzeset keletkezésére utaló körülmény. A munka befejezését az engedélyt kiadónak be kell jelenteni.
- Tűz- és robbanásveszélyes folyadékot, éghető gáz talajszint alatti helyiségben (alagsor, pince) tárolni és felhasználni nem szabad.

Munkaterület átadás - átvétel

1. A munkát tilos megkezdeni mindaddig, amíg a tűz-vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
2. A hegesztőnek és egyéb más rendszeresen nyílt lánggal járó munkát végzőknek a tevékenység végzéséhez tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie. Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
3. A tűzveszélyes munkavégzés 5 méteres környezetéből az éghető anyagokat el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor:

3/A: hőszigetelés ellen az éghető anyagot nem éghető, jó hőszigetelő anyaggal kell elhatárolni, letakarni,

3/B: izzó anyagok szétszóródásakor az éghető anyagok pl. vizes ponyvával való letakarása, a veszélyeztetett környezet vízzel való fellelcsolása, stb.

4. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a környezetben dolgozó személyeket is figyelmeztetni kell a tevékenység végzése alatti fokozottabb óvatosságra.

5. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat (pl.: izzó parázs, felmelegedett anyag stb.).

6. Ellenőrzés esetén a tevékenység feltételeit meghatározó iratokat be kell mutatni.

7. Ha a tevékenység körzetében földmáttörés van, úgy a nyílásokat le kell fedni és az alsó – esetlegesen felső – szintet át kell vizsgálni, hogy nincs-e tüzet okozható körülmény. A munka befejezésekor a szinteket át kell vizsgálni.

8. A hegesztéshez használt palackokat úgy kell elhelyezni, hogy az áramkör részévé ne válhassanak. Fűtőtestektől, a hegesztés és lángvágás, stb. helyétől olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok ne melegedhessenek fel.

VIII. A TŰZVEDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ES A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVEDELMI KÉPESÍTESI KÖVETELMÉNYEK

Az intézmény munkavállalóit felvételnél, ezt követően szükség szerint (pl.: más munkakörbe helyezéskor), de évente legalább egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatás terjedjen ki:

- A megfelelő tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra (szabályzatban foglaltakra),
- A létesítmény tevékenység tűzveszélyességére, speciális követelményeire,
- A tűzjelzés lehetőségeire és módjára,
- A tűz esetén követendő magatartásra (tűzriadó terv tartalmára),
- Az elhelyezett tűzoltóeszközök, készülékek és felszerelések hollétére, használatára,
- Tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire (pl.: szabálysértési eljárás)
- Az új belépők oktatását és az ismétlődő oktatást a területileg illetékes szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott, arra jogosult külső személynek, vagy szervezetnek kell végeznie.

Az oktatás nyilvántartásának módja:

- Az oktatás megtörténte után a résztvevő dolgozóval az oktatási dokumentációt alá kell íratni. A felfektetett íven utalni kell, hogy kik és miért nem vettek részt az oktatásban.
- A hiányzó dolgozók részére még a tárgyévben pótoktatást kell tartani, amelyről ugyanúgy jelenléti ívet kell felfektetni, mint általános esetekben.
- Az oktatási dokumentációt bizonylatként 5 évig meg kell őrizni.
- Jelen tűzvédelmi szabályzat előírásai a külső munkavállalókra is vonatkoznak.

Oktatások:

- a) foglalkoztatás megkezdése előtti tűzvédelmi oktatás (belépéskor),
- b) Ismétlődő tűzvédelmi oktatás, évente
- c) rendkívüli oktatás.

Az oktatásról távol maradtak részére pótoktatást kell tartani, az oktatáson való részvétel mindenki számára kötelező.

A tűzvédelmi oktatások rendjét a jelen tűzvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza.

A munkáltató azt a személyt, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott munkakörben nem foglalkoztathatja!

A tanulók részére biztosított tűzvédelmi oktatási formák:

- A menekítési terv alapján elkészített ismeretanyag biztosításával az osztályfőnöki órák keretén belül kell továbbképzést tartani a tűz esetén teendő magatartásról, és a megelőző előírások betartásáról.

- Gyakorlati oktatásképpen ismertetni kell a beépített tűzvédelmi rendszer működését és működtetését, valamint a kihelyezett tűzoltó készülékek kezelési módját.
- A tűzriadó gyakorlatok előtt elméleti oktatást kell tartani a pánikmentes és biztonságos menekülés végrehajtásáról.
- Az oktatás lebonyolítását Oktatási naplóban kell dokumentálni.

Tűzvédelmi szakképesítés (hatályos jogszabály alapján)

Az intézmény mint munkáltató területén szakvizsgához kötött foglalkozási ággal **nem rendelkeznek.**

A megfelelő tűzvédelmi szakképesítés megszervezése a munkáltató feladata.

IX. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZJELZESSEL, TŰZOLTÁSSAL, MŰSZAKI MENTESSEL KAPCSOLATOS FELADATAI

1, A tűzjelzés

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának.

A tűzjelzés, a kárjelzés lehetőleg a következőket tartalmazza:

- a tüzeset, káreset pontos helyét (címét),
- mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző nevét, a jelzésre használt telefonszámát.

Mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez a távközlési / híradási eszközt rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművel segítséget nyújtani.

A rendőrség, a mentőszolgálat, a polgármesteri hivatal a hozzá beérkezett tűzjelzést köteles haladéktalanul továbbítani az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz. A tűzjelzés lehetőségét az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz minden településről és létesítményből biztosítani kell.

A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

2, A tűzoltás

A tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - az életkor, egészségi, fizikai állapot alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével mindenki köteles közreműködni.

A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltás-vezető, aki csak a tűzoltóság tagja lehet. A tűzoltás-vezető a tűzoltáshoz magánszemélyeket a tűz oltásában és a mentési munkálatokban az életkoruk, egészségi és fizikai állapotuk alapján elvárható közreműködésre kötelezhet, továbbá a jogi személyeket, valamint a magán- és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteit a tűz oltásában és a mentési munkálatokban való közreműködésre szintén kötelezhet és a felsoroltak járműveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait igénybe veheti.

Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, aki:

- a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta,
- a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adott.

3, Műszaki mentés

A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki mentésben való részvételre, irányítására a tűzjelzés, a tűzoltás részben foglaltakat kell értelemszeren alkalmazni.

4, A tűz- vagy káreset észlelése után

- lehetőleg meg kell őrizni a nyugalmat és meg kell előzni a pánik kialakulását,
- a tüzet vagy a káresetet jelezni (kézi jelzésadót betörni, telefonhívás),
- a veszélyhelyzetbe került személyeket menteni, vagy mentésüket megkísérelni,
- a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel a tűz oltását megkezdeni, illetve a tűzoltást megkísérelni,
- az anyagi javakat menteni,
- a tűzoltás vezetőjének intézkedései szerint mindenki - életkora, egészségi és fizikai állapota alapján elvárható mértékben - köteles tevékenykedni, vagy az intézkedéseit végrehajtani,
- a tűz- vagy káreset vizsgálatát elősegíteni.

X. A LETESÍTMENYI TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDESENEK, SZOLGÁLATELLÁTÁSÁNAK, TAGJAI DÍJAZÁSÁNAK SZABÁLYAI

Az intézményben létesítményi tűzoltóság nem működik.

Tűz esetén a hivatásos tűzoltókat kell értesíteni (105, 112), valamint a tüzet meg kell próbálni eloltani a helyi tűzvédelmi eszközökkel (tűzoltó készülék, fali tűzcsap szerelvény)

**XI. A TEVEKENYSÉG HELYSZÍNÉT KEPEZŐ ÉS 50 FŐNEL NAGYOBB
BEFOGADÓKEPESÉGŰ HELYISEGET TARTALMAZÓ ÖNÁLLÓ
RENDELTETESI EGYSEG VAGY ÖNÁLLÓ RENDELTETESI EGYSEGEN
BELÜLI, HELYISEGCSOPORT (ÉPÍTMENYRESZ) ESETEBEN A - KIÜRÍTESI
SZÁMÍTÁSSAL VAGY AZZAL EGYENERTEKŰ MÓDON IGAZOLT -
MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓKEPESSEG**

Nincs ilyen helyiség

**XII. AZ ELŐZŐ PONT SZERINTI ESETEKBEN A MEGENGEDETT MAXIMÁLIS
BEFOGADÓKEPESSEGNEK MEGFELELŐ HELYISEGHASZNÁLAT MÓDJA ES
FELELŐSEI**

Nincs ilyen helyiség

XIII. A KESZÍTŐ NEVE ES ELERHETŐSÉGE, VALAMINT A KESZÍTŐ ALÁÍRÁSA

Tűzvédelmi szabályzatot készítette:

Barazutti Ferenc tűzvédelmi főelőadó
2600, Vác Nagymező utca 45
Telefonszám: 0630/661-4470
Mail: ferenc.barazutti@gmail.com

Aláírás

XIV. A MEGELŐZŐ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK MEG NEM TARTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A tűzvédelmi előírások betartása állampolgársági kötelesség. Figyelembe véve, hogy az előírásokat jogszabályok, szabványok, valamint egyéb rendeletek tartalmazzák, ezért végrehajtásuk elmulasztása szabálysértés, amennyiben a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik.

XV TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS

Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben előírtaknak
megfelelően

a Tankerületi Központ tűzvédelmére vonatkozóan az alábbi utasításokat adom ki:

- 1.) A helyiségeket rendeltetésétől eltérő módon használni TILOS!
- 2.) A telefonkészülékek mellett a tűzoltóság telefonszámát (105, 112) jól látható helyen fel kell tüntetni.
- 3.) A közlekedési utakat, ajtókat állandóan szabadon kell hagyni. Azokat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
- 4.) A helyiségben elektromos készüléket üzemeltetni csak erre a célra kijelölt helyen szabad. A készülékeket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos. Kivéve hűtőszekrény, fagyasztó, biztonsági berendezések. Csak szabályos csatlakozódugóval és kábellel szabad a készülékeket használni. A berendezések javítását csak szakember végezheti.
- 5.) A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, vagy egyéb az ott folyó tevékenységgel összefüggésben nem álló anyagot tárolni nem szabad.
- 6.) Elektromos hőfejlesztő készülékek és éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a 60°C fokot ne haladja meg.
- 7.) Elosztó csatlakozón keresztül üzemeltetett berendezések, gépek, készülékek áramtalanítása során ügyelni kell arra, hogy a megfelelő kábel legyen kihúzva az elosztó csatlakozóból. Munkaidő végén a csatlakozót is áramtalanítani kell.
- 8.) A helyiségek tűzvédelmére 3 db 6kg-os porralöltő tűzoltó készülék szolgál.
- 9.) A munkavégzés során keletkező egyéb hulladékok, szükség szerint, de legalább a munkaidő végén össze kell takarítani és erre a célra kijelölt helyre kell szállítani.
- 10.) Tűzveszélyes tevékenységet csak az **igazgató** által kiadott írásbeli engedéllyel szabad végezni a helyiségben.
- 11.) A napi munka befejezésével a helyiséget az utoljára távozó személy köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, tüzet okozható körülményeket megszüntetni, az áramtalanítást elvégezni.

Az utasítás betartása a helyiségben dolgozók és tartózkodók részére kötelező, megszegése felelősségre vonást von maga után.

XVI. TŰZRIADÓ TERV

A tűz jelzése:

A tüzet észlelő személy köteles a tüzet jelezni és azt jelenteni.

A tűzjelzés módja:

Hangos „**tűz van**” kiáltással kell a környezetet riasztani.

A tüzesetet azonnal jelenteni kell telefonon a tűzoltóságnak. Tel: **105 ,112.**

Telefonon jelenteni kell:

- a tűz pontos helyét
- mi ég,
- emberélet van-e veszélyben,
- mi van veszélyeztetve a tűz terjedése esetén,
- a jelentő neve, címe és telefonszáma.

Jelentetni kell továbbá:

- a fenntartónak
- a rendőrségnek
- a mentőknek (ha van személyi sérülés).

A tűz oltása és mentés:

A tüzeset helyszínén jelenlévő vezető beosztású dolgozó a tűzoltás vezetője.

A tűzoltás vezetőjének feladata:

- Megszervezi a személyek mentését, az utcára kell a veszélyeztetett területről az embereket küldeni.
- Megszervezi a tűz oltását a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékek felhasználásával.
- Megszervezi az anyagok és a vagyon védelmét.
- Megszervezi a tűz által veszélyeztetett terület védelmét.
- Gondoskodik a rend és a fegyelem fenntartásáról.
- Gondoskodik az áramtalanításról és a közművek (kivéve a víz) elzárásáról.

Az elsősegélynyújtás megszervezése:

Elsősegélynyújtó helyet kell kijelölni a tűz által nem veszélyeztetett területen.
A sérülteket a sérülés nemétől függően elsősegélyben kell részesíteni.
Az elsősegélyt nyújtó személy nevét közölni kell.

A tűzoltóság megérkezése után az oltást vezető átadja a feladatot a kiérkezett tűzoltóság paracsnokának az alábbiak szerint:

Jelentkezik a tűzoltást vezető paracsnoknál.
Átadja a tűzriadó tervet.
Tájékoztatja az addig elvégzett oltási és mentési munkákról.
Az utasításai szerint jár el.

Tűzoltás utáni teendők:

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik.

A tűz helyszínét őriztetni kell mindaddig, amíg a tűz újrakeletkezésének a veszélye fennáll. (különösen fontos ez, ha még gőz, füstképződés van.)

Gondoskodni kell a kimentett tárgyak, értékek őrzéséről.

A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni.

A hatósági tűzvizsgálat befejezése és a tűzkár megállapítása után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni.

Főbb veszélyforrások:

- A többi szinten tartzkodók értesítése (akik nem a váci tankerületi központ működési területéhez tartoznak)

XVII. MELLÉKLETEK**1, Engedély Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére**

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM-rendelet 184. § (3) bekezdése alapján engedélyt adok tűzveszélyes tevékenység végzésére.

A munkát végző dolgozó neve:

Tűzvéd. szakv. biz. sz.:

Fogl. szerv. neve:

A tűzveszélyes tevékenység időpontja:

A tűzveszélyes tevékenység helye:

Tűzvesz. oszt.:

A tűzveszélyes tevékenység leírása:

.....
Tűzvédelmi előírások:

Szükséges tűzoltó készülékek:

Egyéb tűzoltási lehetőségek:

Tűzjelzés lehetősége

Menekülési út:

Műszeres felügyelet:

Egyéb, a helyi sajátosságokhoz igazított feltételek:

A munkaterületet.....helyszíni szemlén ellenőriztem, az előírt intézkedések végrehajtását rendben találtam.

Munkát elrendelő, engedélykiadó neve:

Dátum:..... Aláírása:

Külső cég által történő munkavégzés esetén a koordináló személy neve:

Dátum:..... Aláírása:

Helyi sajátosságok:

A tevékenység helye szerinti létesítményvezető v. megbízottja neve:

Dátum:..... Aláírása:

2, Külső cég által az intézmény területén végzett tűzveszélyes munkavégzés

Külső gazdálkodó szervezet által végzett tűzveszélyes tevékenységre az előzetes írásbeli engedély kiadása a külső gazdálkodó szervezet vezetőjének (igazgató) vagy megbízottjának feladata „Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez” formanyomtatványon. Az engedélyt az igazgatóval láttamoztatni kell, aki azt szükség esetén – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

Az előzetes írásbeli engedélynek tartalmaznia kell:

- a tevékenység időpontját (év, hó, nap, óra, perc), helyét, leírását (mit végezhet),
- a munkavégző nevét, képesítési és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát,
- a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat,
- a tevékenység időtartama alatti állandó felügyelet szükségességét és a felügyeleti szolgálatot ellátó nevét,
- a tevékenység során keletkező tűz oltására alkalmas és készenlétbe helyezendő tűzoltó felszerelés, készülék meghatározását,
- a munka befejezése utáni feladatot, az utóvizsgálatot.

Az előzetes írásbeli engedélyt 2 példányban kell kiállítani. Az eredeti példányt a munkavégzőnek át kell adni, aki azt a tevékenység időtartama alatt köteles magánál tartani és ellenőrzéskor kívánatra felmutatni, a másik példányt a tűzvédelmi iratok között kell megőrizni.

Az előzetes írásbeli engedélyt a következő személyek kötelesek aláírni:

- engedélyező,
- munkavégző,
- munkavégző felettes vezetője,
- munkavégzés szempontjából érintett terület vezetője.

Az előzetes írásbeli engedély kiadás előtt, az engedélyező a munkaterületet helyszíni szemle keretében köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

A munkavégzésre vonatkozó engedélyt – az engedélyező által tartott szemle alapján – csak akkor szabad kiadni, ha a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tevékenységhez az egység vezetője (vagy az engedélyező) az ott keletkező tűz oltására alkalmas, olyan tűzoltó felszerelést, készüléket stb. köteles biztosítani, készenlétbe helyezni, amellyel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható legyen.

Hegesztést csak műszakilag kifogástalan, üzembiztos hegesztő felszereléssel szabad végezni. Hibás, sérült berendezést, szivárgó palackot, repedt, sérült tömlőt használni tilos.

Talajszintnél alacsonyabban fekvő helyiségben, lépcsőházban, előtérben vagy azok közelében vagy a pincetárolóban hegesztő berendezést elhelyezni tilos!

A padlószinten történő vágás esetén 6 m, hegesztés helyén 5 m, magasban történő hegesztéskor 7,5 m sugarú körben éghető anyagot el kell távolítani. Ha ez nem oldható meg, akkor a területet le kell takarni (nedves ruhával).

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység környezetét meg kell tisztítani az éghető hulladéktól, a tevékenység helyét – indokolt esetben – erősen fel kell nedvesíteni.

A hegesztés helye a szomszédos, illetve alsó vagy felső helyiségtől úgy legyen elválasztva, hogy ezekbe a széthulló izzó fémrész, szikra át ne jusson:

- a fal-áttörést, csővezeték nem éghető anyaggal ideiglenesen el kell zárni.
- a szomszédos helyiségben a csővezeték stb. mellett vagy közelében elhelyezett éghető anyagot el kell távolítani.

A munka befejeztével a kézi mozgatható hegesztő-kocsira rögzített készüléket a tároló helyre kell visszavinni.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.

3, Tűzvédelmi oktatások rendje

Minden munkavállalót munkába állás előtt általános speciális elméleti és továbbá gyakorlati oktatásban kell részesíteni.

Az általános és speciális elméleti oktatást a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell meghatározni, hogy a munkavállaló a tűzvédelmi ismereteket és készséget megszerezze.

Az általános elméleti oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni:

- a) a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére,
- b) az általános megelőző tűzvédelmi használati rendelkezésekre,
- c) a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, a tűz esetén mentési, oltási, kiürítési stb. feladatokra,
- d) a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatára, működésére, kezelésére,
- e) a dohányzási tilalom szabályainak megtartására,
- f) a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményeire, felelősségre, vonásra.

Az újonnan munkába állított munkavállaló az elméleti oktatásának megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását köteles elismerni és oktatási naplóban aláírásával ellátva megőrizni.

A gyakorlati oktatás során az munkavállalót a következőkre kell kioktatni:

- a) a munkahely helyi sajátosságaira és azon tűzveszélyességére
- b) a munkahelyre vonatkozó Tűzvédelmi szabályzat konkrét előírásaira,
- c) A Tűzvédelmi Szabályzatban, tűzriadó-, kiürítési tervben elrendeltekre,
- d) a tűzjelzés módjának lehetőségeire, a riasztás jelére, a tűzoltó-technikai felszerelések, készülékek elhelyezési helyére, annak használati módjára,
- e) a kijáratok, vészkijáratok helyére, a menekülési utak és a kiürítési lehetőségek biztosítására, ember, anyag mentésére,

A gyakorlati oktatás során az anyag elsajátításáról visszakerdezéssel meg kell győződni és ezt az oktatási naplóban igazolni kell.

Az oktatás szempontjából újrafelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azt a dolgozót is aki:

- a) a hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép,
- b) ahol azt a tűzvédelmi hatóság, a felügyeleti szerv elrendeli (pl. tüzeset után).

Az a-b pontokban meghatározott esetekben – igazolható módon – az oktatás megtartása a kinevezett tűzvédelmi feladatot ellátó cég feladata.

Ismétlődő oktatás

A munkavállalót munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelynek célja a már elsajátított ismeretek felelevenítése és a közben történt változások pl. új törvény, szabvány, központi utasítás, stb. ismertetése. A vezetőket évenként továbbképzésben kell részesíteni.

Az ismétlődő oktatást évente egy alkalommal kell lebonyolítani.


Az ismétlődő oktatásokra alkalmanként legalább két órát kell biztosítani, ahhoz szemléltető eszközöket stb. is használni kell. Az oktatási időre a munkavállalókat átlagkereset illeti meg.

Az oktatásról jegyzőkönyvet, oktatási naplót kell készíteni, mely tartalmazza az oktatást végző nevét, aláírását, időpontját (év, hó, nap, óra), tárgyát, a dolgozók névsorát, beosztását, aláírását.

4, Tűzoltó készülék használata

A tűzoltó készülékek helyes használata

helytelen



helyes

